

Объявление

07.10. 2017 года при проведении земляных работ на ЖК «Аружан» строительной компанией «Инвестиционная компания Каражат», был поврежден кабель подающий электроэнергию в МЖК «Жагалау 3». В течение часа силами АО «Астана - РЭК» было переподключение на второй кабель.

08.10.2017 в связи с аварийным отключением сети района также отсутствовала электроэнергия, в данный момент подача электроэнергии ведется по второму кабелю.

С Уважением,
ТОО «РЭУ «Арман»